

**BÁO CÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC
TRẠM QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC**

STT	Thông số	Đơn vị đo	Kết quả	QCVN 40:2011/BTNMT Cột A; $K_q=1.1$, $K_f=1.0$
1	COD	mg/l	19.47	82.5
2	NH4	mg/l	0.14	5.5
3	pH	-	7.42	6 - 9
4	TSS	mg/l	10.65	55
5	Nhiệt độ	°C	36.6	40
6	TN	mg/l	1.62	22
7	12/5/2024 7:00		-	