HEINEKEN VIETNAM

BÁO CÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC
TRẠM QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC
TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA HEINEKEN VIỆT NAM - ĐÀ NẴNG

STT	Thông số	Đơn vị đo	Kết quả	QCVN 40:2011/BTNMT Cột A; K_q=0,9, K_f=1,0
1	Lưu lượng xả thải đầu vào	m3/ngày	289	-
2	COD	mg/l	21.3	67.5
3	NH4+	mg/l	0.1	4.5
4	pH	-	8.3	6 - 9
5	TSS	mg/l	2.3	45
6	Nhiệt độ	^oC	33.3	40
7	Lưu lượng xả thải đầu ra	m3/ngày	419	-
6/3/2026 8:06			-	