HEINEKEN VIETNAM

BÁO CÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC
TRẠM QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC

STT	Thông số	Đơn vị đo	Kết quả	QCVN 40:2011/BTNMT Cột A; K_q=1.1, K_f=1.0
1	COD	mg/l	35.7	82.5
2	NH4	mg/l	0.01	5.5
3	pH	-	7.4	6 - 9
4	TSS	mg/l	7.48	55
5	Nhiệt độ	°C	35.5	40
6	TN	mg/l	9.57	22
7	**9/3/2026 7:00**		-	