HEINEKEN VIETNAM

# BÁO CÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC
# TRẠM QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC

| STT | Thông số | Đơn vị đo | Kết quả | QCVN 40:2011/BTNMT Cột A; $K_q$=1.1, $K_f$=1.0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COD | mg/l | 39.5 | 82.5 |
| 2 | NH4 | mg/l | 0.01 | 5.5 |
| 3 | pH | - | 7.31 | 6 - 9 |
| 4 | TSS | mg/l | 11.4 | 55 |
| 5 | Nhiệt độ | ºC | 35.5 | 40 |
| 6 | TN | mg/l | 6.12 | 22 |
| 7 | **16/03/2026 07:00** | | - | |