

**BÁO CÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC
TRẠM QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC**

STT	Thông số	Đơn vị đo	Kết quả	QCVN 40:2011/BTNMT Cột A; K _q =1.1, K _f =1.0
1	COD	mg/l	34.18	82.5
2	NH ₄	mg/l	0	5.5
3	pH	-	7.89	6 - 9
4	TSS	mg/l	10.51	55
5	Nhiệt độ	°C	35.7	40
6	TN	mg/l	6.06	22
7	4/11/2023 7:00		-	