

**BÁO CÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC  
TRẠM QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC**

STT	Thông số	Đơn vị đo	Kết quả	QCVN 40:2011/BTNMT Cột A; K <sub>q</sub> =1.1, K <sub>f</sub> =1.0
1	COD	mg/l	36.32	82.5
2	NH4	mg/l	0.02	5.5
3	pH	-	7.8	6 - 9
4	TSS	mg/l	22.54	55
5	Nhiệt độ	°C	38.09	40
6	TN	mg/l	4.42	22
7	<b>19/05/2023 07:00</b>		-	