

**BÁO CÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC  
TRẠM QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC**

| STT | Thông số                | Đơn vị đo | Kết quả | QCVN 40:2011/BTNMT Cột A; K <sub>q</sub> =1.1, K <sub>f</sub> =1.0 |
|-----|-------------------------|-----------|---------|--|
| 1   | COD                     | mg/l      | 30.64   | 82.5   |
| 2   | NH4                     | mg/l      | 0.02    | 5.5  |
| 3   | pH                      | -         | 7.68    | 6 - 9  |
| 4   | TSS                     | mg/l      | 20.91   | 55   |
| 5   | Nhiệt độ                | °C        | 37.5    | 40   |
| 6   | TN                      | mg/l      | 4.89    | 22   |
| 7   | <b>23/05/2023 07:00</b> |           | -       |  |