

**BÁO CÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC
TRẠM QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC**

STT	Thông số	Đơn vị đo	Kết quả	QCVN 40:2011/BTNMT Cột A; K _q =1.1, K _f =1.0
1	COD	mg/l	31.52	82.5
2	NH4	mg/l	0.02	5.5
3	pH	-	7.8	6 - 9
4	TSS	mg/l	20.48	55
5	Nhiệt độ	°C	37.47	40
6	TN	mg/l	5	22
7	26/05/2023 07:00		-	