

**BÁO CÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC  
TRẠM QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC**

STT	Thông số	Đơn vị đo	Kết quả	QCVN 40:2011/BTNMT Cột A; $K_q=1.1$ , $K_f=1.0$
1	COD	mg/l	16.13	82.5
2	NH4	mg/l	0.03	5.5
3	pH	-	7.54	6 - 9
4	TSS	mg/l	17.64	55
5	Nhiệt độ	°C	35.64	40
6	TN	mg/l	4.63	22
7	<b>2/8/2024 7:00</b>		-	