

**BÁO CÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC
TRẠM QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC**

STT	Thông số	Đơn vị đo	Kết quả	QCVN 40:2011/BTNMT Cột A; $K_q=1.1$, $K_f=1.0$
1	COD	mg/l	19.48	82.5
2	NH4	mg/l	0.02	5.5
3	pH	-	7.41	6 - 9
4	TSS	mg/l	14.08	55
5	Nhiệt độ	°C	35.76	40
6	TN	mg/l	10.97	22
7	4/6/2024 7:00		-	