

BÁO CÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC
TRẠM QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC

STT	Thông số	Đơn vị đo	Kết quả	QCVN 40:2011/BTNMT Cột A; K _q =1.1, K _f =1.0
1	COD	mg/l	18.85	82.5
2	NH4	mg/l	0.03	5.5
3	pH	-	7.76	6 - 9
4	TSS	mg/l	17.16	55
5	Nhiệt độ	°C	35.45	40
6	TN	mg/l	3.87	22
7	4/7/2024 7:00		-	