

**BÁO CÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC
TRẠM QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC**

STT	Thông số	Đơn vị đo	Kết quả	QCVN 40:2011/BTNMT Cột A; K _q =1.1, K _f =1.0
1	COD	mg/l	26.12	82.5
2	NH ₄	mg/l	0.01	5.5
3	pH	-	7.64	6 - 9
4	TSS	mg/l	26.82	55
5	Nhiệt độ	°C	36.3	40
6	TN	mg/l	9.08	22
7	8/11/2024 7:00		-	