

**BÁO CÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC  
TRẠM QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC**

| STT | Thông số             | Đơn vị đo | Kết quả | QCVN 40:2011/BTNMT Cột A; K <sub>q</sub> =1.1, K <sub>f</sub> =1.0 |
|-----|----------------------|-----------|---------|--|
| 1   | COD                  | mg/l      | 18      | 82.5   |
| 2   | NH <sub>4</sub>      | mg/l      | 0.2     | 5.5  |
| 3   | pH                   | -         | 7.46    | 6 - 9  |
| 4   | TSS                  | mg/l      | 8.08    | 55   |
| 5   | Nhiệt độ             | °C        | 37.5    | 40   |
| 6   | TN                   | mg/l      | 3.96    | 22   |
| 7   | <b>9/4/2024 7:00</b> |           | -       |  |