

**BÁO CÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC  
TRẠM QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC**

STT	Thông số	Đơn vị đo	Kết quả	QCVN 40:2011/BTNMT Cột A; $K_q=1.1$ , $K_f=1.0$
1	COD	mg/l	25.38	82.5
2	NH4	mg/l	0.17	5.5
3	pH	-	7.54	6 - 9
4	TSS	mg/l	6.73	55
5	Nhiệt độ	°C	37.1	40
6	TN	mg/l	3.18	22
7	16/04/2024 07:00		-	