

**BÁO CÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC  
TRẠM QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC**

STT	Thông số	Đơn vị đo	Kết quả	QCVN 40:2011/BTNMT Cột A; K <sub>q</sub> =1.1, K <sub>f</sub> =1.0
1	COD	mg/l	36.55	82.5
2	NH4	mg/l	0	5.5
3	pH	-	7.86	6 - 9
4	TSS	mg/l	22.52	55
5	Nhiệt độ	°C	35.56	40
6	TN	mg/l	5.24	22
7	<b>17/10/2024 07:00</b>		-	