



### BÁO CÁO KẾT QUẢ QUAN TRÁC

STT	Thông số	Đơn vị đo	Kết quả	Giá trị giới hạn cho phép (Theo quy chuẩn so sánh QCTĐHN 02:2014/BTNMT Cột A: K <sub>a</sub> =1,2 K <sub>f</sub> =1,0)
1	Thời gian lấy mẫu		2/04/2024	
2	Giờ lấy mẫu		8:00:00 AM	
3	COD	mg/l	11.13	90
4	NH <sub>4</sub>	mg/l	0.55	6
5	pH		7.78	6 - 9
6	TSS	mg/l	9.8	60
7	Nhiệt độ	°C	31.25	40
8	Màu	Pt/Co	2.63	50