

**BÁO CÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC  
TRẠM QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC**

STT	Thông số	Đơn vị đo	Kết quả	QCVN 40:2011/BTNMT Cột A; K <sub>q</sub> =1.1, K <sub>f</sub> =1.0
1	COD	mg/l	13.47	82.5
2	NH4	mg/l	0.2	5.5
3	pH	-	7.59	6 - 9
4	TSS	mg/l	7.67	55
5	Nhiệt độ	°C	36.8	40
6	TN	mg/l	7.21	22
7	29/03/2024 07:00		-	