

**BÁO CÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC
TRẠM QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC**

| STT | Thông số | Đơn vị đo | Kết quả | QCVN 40:2011/BTNMT Cột A; K _q =1.1, K _f =1.0 |
|-----|-------------------------|-----------|---------|--|
| 1 | COD | mg/l | 32.82 | 82.5 |
| 2 | NH4 | mg/l | 0.01 | 5.5 |
| 3 | pH | - | 7.74 | 6 - 9 |
| 4 | TSS | mg/l | 24.81 | 55 |
| 5 | Nhiệt độ | °C | 35.3 | 40 |
| 6 | TN | mg/l | 6.76 | 22 |
| 7 | 30/10/2024 07:00 | | - | |