

BÁO CÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC
TRẠM QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC

STT	Thông số	Đơn vị đo	Kết quả	QCVN 40:2011/BTNMT Cột A; K _q =1.1, K _f =1.0
1	COD	mg/l	30.4	82.5
2	NH ₄	mg/l	0.008	5.5
3	pH	-	7.32	6 - 9
4	TSS	mg/l	8.52	55
5	Nhiệt độ	°C	34.4	40
6	TN	mg/l	13.3	22
7	14/02/2026 07:00		-	